

## OCENA HIGIENICZNA

~~materiału (wyrobu) stanowiąca podstawę do stosowania jego w budownictwie  
-lub w innych celach użytkowych~~

1. Nazwa materiału lub wyrobu: Lakier epoksydowy (Epidian 1 + wersamid albo TEOZA)
2. Przeznaczenie: do lakierowania powierzchni drewnianych w budynkach
3. Instytucja lub osoba fizyczna zgłaszająca materiał (wyrób) do oceny:  
Radomska Fabryka Farb i Lakierów ul. Czarna 29, 26-600 Radom
4. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 kwietnia 1975 r. (Dz. Ustaw nr 14, poz. 82) oraz z upoważnienia Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, Zakład Higieny Komunalnej Państwowego Zakładu Higieny **ocenia pozytywnie** pod względem zdrowotnym wyszczególniony w p-cie 1 materiał (wyrób) z następującymi ograniczeniami jego stosowania:  
Pomieszczenia, w których zastosowano lakier na podłogę lub ściany (boazerie) należy wyłączyć z użycia i starannie wietrzyć przez 2 tygodnie, po czym można je zwyczajnie użytkować. Powyższa informacja powinna być podana na etykiecie opakowań w formie ostrzeżenia dla nabywców lakieru.
5. Podstawa merytoryczna wydania oceny: dokumentacja przekazana przez wnioskodawcę przy piśmie z dnia 21 grudnia 1987 r. i wcześniejszych pismach.
6. Powyższa ocena może ulec zmianie w przypadku uzyskania wyników badań, obserwacji lub innych danych budzących zastrzeżenia higieniczne.
7. Nr sygn. HK)III-9/A-1/87

KIEROWNIK ZAKŁADU  
Higieny Komunalnej  
*[Podpis]*  
Doc. dr hab. Stefan Maziarz  
KIEROWNIK ZAKŁADU

Warszawa, dnia 19 stycznia 1988 r.